## प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

## अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/88513/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/22085/CFO

दिनांक: 06-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स MAHARISHI VIDYA MANDIR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता VILLAGE-BHANGEL,SECTOR-110,NOIDA

तहसील - DADRI जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
1	5	0	14.85 mt.

तथा प्लाट एरिया 6950 sq.mt है। भवन का अधिभोग MAHARISHI VIDYA MANDIR (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनाँक 07-07-2023 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री GAURAV CHOUDHARY-9718456669 के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 08-07-2023 से 07-07-2026 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयविध के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है | "</u>

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी) (मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By (Pradeep Kumar)

[303F80EBB8F688430F3EC43067B426B342ECDB8A]

08-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-07-2023 स्थान : GAUTAM BUDDH NAGAR